

メルマガ 2025 年 2 月号の答

高圧活線近接作業で「接近すること」とは、頭上距離が30cm 以内又は  
(く) 側距離若しくは足下距離が60cm 以内に接近すること

答えは、b(ア)30(イ)60

第一種電気工事士定期講習テキスト 23版2刷 178ページ参照